

# 宁夏多维药业有限公司

## 废水自动监测验收自评报告

根据银川市环境保护局《关于下达银川市 2017 年度重点污染源自动监测系统建设工作计划的通知》(银环保发【2017】116 号),宁夏多维药业有限公司被列入 2017 年度重点污染源自动监控系统建设工作计划的排污单位。

按照《2016 年银川市污染源自动监测站房及排污口规范化整治的实施办法》,结合我公司实际情况,2017 年 5 月 20 日,编制了《宁夏多维药业有限公司固定污染源排放废水自动监测系统改造方案》。2017 年 8 月 27 日,我公司对废水在线监测口的 COD 检测设备进行更换,将设备型号为“岛津 TOC-4100”的水质检测仪更换为“美国哈希 CODmax II”型。至此,我公司拥有标准化的废水污染源自动监测站房一座,站房内安装了门禁系统、固定污染源监测系统、采样取水系统等配套设施,完成了在线监测设备的安装和调试并与银川市环保局联网。

2017 年 9 月,委托宁夏森蓝环保有限公司对我公司废水总排口在线监测设备进行比对验收监测,经检测,宁夏多维药业有限公司废水总排放口 CODmax II 型 CODcr 型在线监测仪在线监测仪比对试验相对误差均符合《水污染源在线监测系统验收技术规范》(HJ/T354-2007)及《污染源自动检测设备比对监测技术规定》中比对试验验收指标的要求。

2018 年 1 月 5 日,我公司邀请区内相关环保专家、山东益源环保科技有限公司银川分公司(在线监测运营单位)、

宁夏森蓝环保有限公司（比对验收监测机构）及宁夏多维药业有限公司相关人员参加，对我公司废水自动监控设施进行了现场验收，经过专家详细的检查验收，最终形成验收意见：同意验收。同时提出近期需继续完善的工作要求，具体如下：

- 1、重庆联庆仪器仪表有限公司设备安装、调试报告客户名称错误，进行更正。
- 2、设备的制造计量器具许可证有效日期过期，重新更换。
- 3、补充 15 日在线数据 COD 数据。
- 4、补充在线运营合同提供复印件。
- 5、在线站房内设备柜子底部有腐蚀，进行防腐处理。
- 6、资料整合后附详细目录。

截止 2018 年 1 月 7 日，完成整改情况如下：

- 1、重庆联庆仪器仪表有限公司设备安装、调试报告错误内容已更正。
- 2、设备制造计量器具许可证已重新更换。
- 3、补充完成 15 日在线数据 COD 数据。
- 4、补充完成在线运营合同提供复印件。
- 5、在线站房内设备柜子底部已进行防腐处理。
- 6、资料整合后编制附详细目录。

综上所述，宁夏多维药业有限公司废水自动监测设施设备运行情况良好，通过比对验收监测，通过专家评审验收，自评合格。

宁夏多维药业有限公司

二零一八年一月七日

